



Tiltak for å redusere unødige alarmer

BRANNALARMANLEGGETS TILSTAND

Et av de mest avgjørende tiltakene er ofte å forbedre alarmanlegget for å redusere risikoen for falske alarmer. Vi anbefaler å søke hjelp fra et kompetent selskap for å finne den beste løsningen for deres bygg.

Tiltak som kan redusere unødige alarmer:

- Endre plassering av detektor, type detektor eller detektorens følsomhet innenfor lovlige krav. Feilplasserte detektorer forårsaker ofte alarmer, spesielt i områder som bad og kjøkken som avgir damp og matos.
- Installere lokal avstillingsenhet i boenheter.
- Oppgradere eller skifte brannalarmanlegget.
- Forbedre kjøkkenavtrekk over komfyr.
- Vurdere om alarmorganisering med forvarsel er tilstrekkelig.
- Sørge for godt vedlikehold av brannalarmanlegget.
- Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene.

Du som bygningseier:

- Skaff deg kunnskap om hvordan brannalarmanlegget fungerer.
- Utpeke en ansvarlig for brannalarmanlegget.
- Gi opplæring til brukerne av bygget.
- Selv gjennomføre hyppig ettersyn av brannalarmanlegget.
- Kontakte et firma som kontrollerer brannalarmanlegget minst en gang per år.
- Kontakte installatør dersom det er feil på brannalarmanlegget.
- Ha rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer.
- Ha rutiner for å hindre at arbeid på selve brannalarmanlegget fører til unødig alarm.
- Ha rutiner for å informere brannvesenet ved endring av låser, koder eller varslingspersoner.

Du som bruker bygningen:

- Skaff deg informasjon om hvordan brannalarmanlegget fungerer.
- Sørg for å varsle 110 sentralen umiddelbart om man har utløst alarmen
- Sett alltid på kjøkkenavtrekket før matlaging
- Rengjøre avtrekksfilteret jevnlig
- Meld fra til eier om det er feil på brannalarmanlegget

Med vennlig hilsen

Fredrikstad brannvesen